

# PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA ZADZIAŁANIA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

1. Użytkownik obiektu:

**Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie  
Płocochowo 70  
06-100 Pułtusk**

2. Miejsce sprawdzenia:

**Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej  
Płocochowo 70  
06-100 Pułtusk**

3. Warunki pomiarów

- a) data wykonania pomiarów: 17.01.2020r.
- b) rodzaj pomiarów: sprawdzenie zadziałania PWP

4. Wynik sprawdzenia: **pozytywny**

Budynek szkoły wyposażony jest w dwa ręczne główne wyłączniki prądu:  
Wyłącznik nr 1 wyłączający zasilanie w energię elektryczną szkoły.  
Wyłącznik nr 2 wyłączający zasilanie w energię elektryczną oddziału przedszkolnego.

Po ręcznym wyłączeniu (przekręceniu) wyłączników pakietowych nr 1 i nr 2 pełniących rolę PWP nastąpiło odłączenie zasilania w szkole i oddziale przedszkolnym.

5 . Wnioski:

Instalacja ppoż. w/w obiekcie nadaje się do eksploatacji.

6. Data i miejsce pisania protokołu:

17.01.2020r. Płocochowo

Wykonał:

**mgr inż. Jarosław Klejment**

Uprawnienia dozоровe SEP  
w zakresie eksploatacji i dozoru  
D/5/164/17 - instal. i sieci elektroenerg.  
E/24/164/17 - instal. i sieci elektroenerg.

**ENIA Energetyka i Automatyka**  
*poszczególny*  
Jarosław Klejment  
06-100 PUŁTUSK, Płocochowo 32a  
NIP 568-142-46-94  
tel. 508 196 625