

# POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. Użytkownik obiektu:

**Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie  
Płocochowo 70  
06-100 Pułtusk**

2. Miejsce sprawdzenia:

**Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej  
Płocochowo 70  
06-100 Pułtusk**

3. Wykonawca:

**ENiA Energetyka i Automatyka  
Jarosław Klejment  
Płocochowo 32a, 06-100 Pułtusk  
tel. 508 196 625**

4. Data wykonania pomiarów:

**07.01.2026r.**

5. Data ważności pomiarów:

**08.01.2027r.**

**ENiA Energetyka i Automatyka  
Jarosław Klejment  
06-100 PUŁTUSK, Płocochowo 32a  
NIP 568-142-46-94  
tel. 508 196 625**

# PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA ZADZIAŁANIA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

1. Użytkownik obiektu:

**Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie  
Płocochowo 70  
06-100 Pułtusk**

2. Miejsce sprawdzenia:

**Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej  
Płocochowo 70  
06-100 Pułtusk**

3. Warunki pomiarów

- a) data wykonania pomiarów: 07.01.2026r.
- b) rodzaj pomiarów: sprawdzenie zadziałania GWP

4. Wynik sprawdzenia: **pozytywny**

Budynek szkoły wyposażony jest w dwa ręczne główne wyłączniki prądu:  
Wyłącznik nr 1 wyłączający zasilanie w energię elektryczną szkoły.  
Wyłącznik nr 2 wyłączający zasilanie w energię elektryczną oddziału  
przedszkolnego.

Po ręcznym wyłączeniu (przekręceniu) wyłączników pakietowych nr 1 i nr 2 pełniących rolę GWP nastąpiło odłączenie zasilania w szkole i oddziale przedszkolnym. Obiekt nie jest wyposażony w obwody, które muszą funkcjonować podczas pożaru.

5. Wnioski:

Instalacja ppoż. w/w obiekcie nadaje się do eksploatacji.

6. Data i miejsce pisania protokołu:

07.01.2026r. Płocochowo

Wykonał:

mgr inż. JAROSŁAW KLEJMENT  
Uprawnienia dozorowe SEP  
W zakresie instalacji i ds. zero  
164/D/1/35/2022 - instal. i sieci elektroenerg.  
164/D/1/35/2022 - instal. i sieci elektroenerg.