

Płocochowo dnia 30.03.2023r.

PROTOKÓŁ Nr 1130/03/2023
z okresowej kontroli przewodów kominowych
dymowych – spalinowych – wentylacyjnych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami w budynku będącym własnością:

Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II
położonym w Płocochowie 72, 06-100 Płotusk

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia **Mistrza Kominarskiego** (art.62 ust. 6 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane) **Zbigniewa Słowińskiego** w oparciu o przepisy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994(Dz. U. Nr 89 poz.414) z późniejszymi zmianami oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

W wyniku kontroli stwierdzono co następuje:

Podczas przeglądu stwierdzono brak wentylacji w WC chłopców, oraz w Pokoju Nauczycielskim w pozostałych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna sprawna, ciąg prawidłowy. W sali nr. 8 stwierdzono zmniejszony ciąg z powodu braku nawiewu. Przy otwartym oknie ciąg prawidłowy.

UWAGI OGÓLNE:

Zaleca się montaż nawiewników dachowych w sali nr. 8

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki, uszkodzenia, nieprawidłowości podlegają obowiązkowemu usunięciu, naprawie w trakcie lub po przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego przydatności obiektu budowlanego lub jego części.

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI marzec 2024r.

Protokół sporządzono i podpisano w dniu 30.03.2023r.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel-zarządca obiektu budowlanego
2. Mistrz kominarski przeprowadzający kontrolę.
3. Właściwy organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadku występowania Zagrożeń)

Uwaga: niepotrzebne skreślić

Ustalenia zawarte w protokole
przyjęto do wiadomości

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Bł. Jana Pawła II
Płocochowo 72, 06-100 PŁOTUSK
NIP 568-12-38-10-10 REGON 141133192
Podpis właściciela-zarządcy
Obiektu budowlanego

Protokół sporządził

MISTRZ KOMINIARSKI
Zbigniew Słowiński
nr uprawnień 11054
tel. 692-369-747
podpis i pieczęć
Mistrza Kominarskiego