

SPRAWOZDANIE Z EWAKUACJI

Na podstawie: art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2025 poz. 188 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 822 z późn. zm.).

W dniu 18.09.2025 r. o godz. 11.00 z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie z siedzibą przy Płocochowo 72 (06-100), przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewakuacji:

Hanna Zofia Chojnowska – Dyrektor Szkoły

Osoba dokonująca oceny prawidłowości przeprowadzenia sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z ramienia placówki:

Marek Rochna – Inspektor Ochrony PPOŻ.. / Główny Specjalista ds. BHP

Podsumowanie danych ewakuacji ćwiczeniowej:

Liczba ewakuowanych uczniów, wychowanków i pracowników z budynku: 95

Czas ewakuacji: 2 minut 35 sekund

Uwagi do przeprowadzonej ewakuacji (zauważone nieprawidłowości, utrudnienia w ewakuacji): BEZ UWAG.

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. BHP

mgr Marek Rochna
tel. 0 802 52 33 80

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej
im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie
mgr Hanna Chojnowska

Zatwierdził:

SEKRETARIAT Komendanta Powiatowego PSP w Pultusku	
Wpłynęło dnia	2025 -09- 25
Nr. Dz. Pod	
Liczba zał.	Arkuszy:
Podpis:	